



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICAT

N° B - 9256 - FD - 901-e

Nous certifions que le système de détection incendie INIM ELECTRONICS SMARTLINE 036-4 composé des éléments suivants:

voir annexe N° 1

répond aux prescriptions suivantes :

Règlement de la marque BOSEC : Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd. 20151112) et
Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd. 20151112)
EN 54-13:2005

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI, Certificats de conformité CE (DPC) & Certificats de Constance des Performances (CPR) :

BFS/DE/S/015-2011.05.12, Add 1-2012.06.07, Corr 1-2012.08.08, Add 2 - 2014.02.17, Add 3 - 2014.06.16,
Add 4 - 2015.03.26 & 0051-CPR-0224 - 22-09-2014, 0051-CPR-0229 - 22-09-2014, 0832-CPR-F1152 - 08-
02-2016, 0832-CPR-F0648 - 29/07/2014, 0832-CPR-F1243 - 02-02-2016, 0832-CPR-F0649 - 29/07/2014,
0832-CPR-F1153 - 08-02-2016, 0832-CPR-F0442 - 14-02-2014, 0832-CPD-0625 - 09-03-2009, 0832-CPD-
0298 - 17-02-2011, 0832-CPD-1651 - 01-09-2011

*Le certificat n'est valable que si les **composants** sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico - Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE
ITALIE

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les **composants** ci-dessus.*

Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI et est valable jusqu'au

6 juillet 2026

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 15 juillet 2015

Le Secrétaire Général
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Ce certificat et ses annexes ne peuvent être reproduit que dans leur intégralité et sans aucune surcharge.

ANNEXE N° 1 AU CERTIFICAT N° B - 9256 - FD - 901-e

Le certificat délivré le 15 juillet 2016 à la firme:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico - Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE
ITALIE

Est composé des éléments suivants:

CENTRAL DE DETECTION

Inim Electronics Smartline 036-4

Avec équipement d'alimentation électrique: IPS24160G

Variante:

CENTRAL DE DETECTION

Inim Electronics Smartline 020-4

Avec équipement d'alimentation électrique: IPS24060G

DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE Inim Electronics ID100

DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE Argus Aurora S1000

DETECTEUR DE CHALEUR Inim Electronics ID200

DETECTEUR DE CHALEUR Argus Aurora S3500

DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE ET DE CHALEUR Inim Electronics ID300

SOCLE Inim Electronics EB0010

SOCLES Argus UBR100 (réf 390), Argus UBDR100 (réf 390)

DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME Fulleon CXL/GP/R/BB (Type A)

DECLENCHEUR MANUEL D'ALARME Inim Electronics IC0020 (Type A)

DISPOSITIFS SONORES D'ALARME FEU Sonos (Texecom n° PSS-0084)

DISPOSITIFS SONORES D'ALARME FEU Fulleon Roshni LP (ROLP/SV)

fabriqué à Montepandone (IT)

fabriqué à Montepandone (IT)

fabriqué à Montepandone (IT)

fabriqué à Trieste (IT)

fabriqué à Montepandone (IT)

fabriqué à Trieste (IT)

fabriqué à Montepandone (IT)

fabriqué à Montepandone (IT)

fabriqué à Trieste (IT)

fabriqué à Dongguan (CN)

fabriqué à Montepandone (IT)

fabriqué à Haslingden (UK)

fabriqué à Cwmbran, (UK)


Tous les composants qui ont subi des testes, sont des composants du type 1 suivant la norme EN54-13

*Cette annexe fait partie intégrante du certificat système **BOSEC** et est valable jusqu'au*

6 juillet 2026

*signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 15 juillet 2016*

*Le Secrétaire Général
M. Vandendoren*



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Cette annexe ne peut être reproduite que dans son intégralité, sans aucune surcharge et n'est valable qu'accompagnée du certificat pour la marque **BOSEC**.

ANNEXE N° 2 AU CERTIFICAT N° B - 9256 - FD - 901-e

Le certificat délivré le 15 juillet 2016 à la firme:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico - Loc. Centobuchi
63033 MONTEPRANDONE
ITALIE

tient compte pour le **CENTRAL DE DETECTION INIM ELECTRONICS SMARTLINE 036-4** et **INIM ELECTRONICS SMARTLINE 020-4** des fonctions optionnelles suivantes de l'**EN 54-2/A1:2006** (Options avec exigences):

7.8	Sortie d'alarme d'incendie
7.9	Contrôle sur la transmission d'alarme d'incendie
7.11	Temporisation des sorties
7.12	Confirmation d'alarme feu (type A et B)
10.	Condition de test

Cette annexe fait partie intégrante du certificat système **BOSEC** et est valable jusqu'au

6 juillet 2026

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 15 juillet 2016

Le Secrétaire Général
M. Vandendoren



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Cette annexe ne peut être reproduite que dans son intégralité, sans aucune surcharge et n'est valable qu'accompagnée du certificat pour la marque **BOSEC**.