



CERTIFICAT

B - 9063 - FD - 950 - version i

Nous certifions que le système de détection et d'alarme incendie

Bemac Diana III

avec la composition comme décrit dans les annexes,

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque BOSEC:

Clauses administratives et juridiques;

Règles de certification Produits;

EN 54-13:2017/A1:2019;

NTN 179-L:2021;

sur base des rapports d'essais des laboratoires ANPI et les certificats suivantes:

BFS/DE/S/028-ADD12 & 0051-CPD-0335, 0051-CPR-0418, 0905-CPR-00176, 1134-CPR-074, 1293-CPR-0683, 2797-CPR-533485, 2831-CPR-F0043, 2831-CPR-F0270, 2831-CPR-F0625, 2831-CPR-F0626, 2831-CPR-F0627, 2831-CPR-F0992, 2831-CPR-F0993, 2831-CPR-F1735, 2831-CPR-F1951, 2831-CPR-F1953, 2831-CPR-F2406, 2831-CPR-F2649, 2831-CPR-F2650, B - 9073 - FD - K 1090, B - 9073 - FD - K 466, B - 9073 - FD - K 827, B - 9073 - FD - K 828, B - 9073 - FD - K 829.

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Bemac SA

Avenue du Progrès, 28

4432 Ans

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**

Louvain-la-Neuve, le 10 juillet 2026

31 décembre 2028


Marie Mogen
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Annexe 1 au certificat B - 9063 - FD - 950 - version i

Central de détection incendie avec équipement d'alimentation électrique

Bemac Diana III

Variantes: Bemac Diana III BEM360

fabriqué à Ans, BE

Carte de boucle

Bemac Carte ligne

Main Board Assembly

Bemac Panier de fond

Carte relais

Bemac D3_Control

Carte d'interfaçage

Bemac D3_Connect

Carte processeur

Bemac CPU Altera 1M

Carte d'interfaçage

Bemac D3 PERIF

Carte d'affichage

Bemac LCD

Composant d'alimentation électrique

SLAT Alim T6.3A 250V

(*) Carte de communication

Bemac DIAnet

Panneau répéteur

Bemac TR_D3

fabriqué à Ans, BE

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 10 juillet 2026

31 décembre 2028


Marie Magermans
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Dispositifs d'entrée avec isolateur de court-circuit

System Sensor M210EA
Argus Security VMI100

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Muggia, IT

Dispositifs de sortie avec isolateur de court-circuit

System Sensor M201EA
Argus Security VMC120

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Muggia, IT

Dispositif d'entrée/sortie

System Sensor M501MEA

fabriqué à Ciudad Juarez, MX
& Trieste, IT

Dispositifs d'entrée/sortie avec isolateur de court-circuit

Argus Security VMDIC404
Argus Security VMIC120
Argus Security VMIC404

fabriqué à Muggia, IT
fabriqué à Muggia, IT
fabriqué à Muggia, IT

Détecteur de fumée optique avec isolateur de court-circuit

System Sensor 22051EI
Argus Security A1000

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Muggia, IT

Détecteur de chaleur avec isolateur de court-circuit

System Sensor 52051REI (catégorie A1R)
Argus Security A3500 (catégorie A1R, B, BS)

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Muggia, IT

Détecteur d'incendie multi-capteurs (fumée & chaleur) avec isolateur de court-circuit

System Sensor 22051TEI (catégorie A1R)
Argus Security A2000 (catégorie A1, A1R)

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Muggia, IT

Socle

System Sensor B501AP
Argus Security LAB1000

fabriqué à Trieste, IT
fabriqué à Muggia, IT

Détecteur linéaire avec isolateur de court-circuit

System Sensor 6500E-47

fabriqué à Trieste, IT

Déclencheur manuel d'alarme avec isolateur de court-circuit

KAC MCP5A-RP02-FF-N041-02 (type A intérieur)
Variantes: KAC MCP5A-RP02-FF (type A intérieur)
Argus Security ALCP100 (type A intérieur)

fabriqué à Lugoj, RO
fabriqué à Muggia, IT

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 10 juillet 2026

31 décembre 2028


Marie Mogenis
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Argus Security AI-CPW-R-01 (type A extérieur)

fabriqué à Muggia, IT

Déclencheur manuel d'alarme avec et isolateur de court-circuit (pas couvert par CPR: couleur et isolateur de court-circuit)

KAC MCP5A-YP02-FF

fabriqué à Lugoj, RO

Argus Security ALCP100-Y

fabriqué à Muggia, IT

Dispositif sonore d'alarme feu

Eaton ROLP SV (type A/B)

fabriqué à Cwmbran, GB

Dispositif sonore d'alarme feu avec isolateur de court-circuit

System Sensor WSO-PP-I00 (type A/B)

fabriqué à Lugoj, RO

Variantes: System Sensor WSO-PR-I00 (type A/B)

Dispositif sonore d'alarme feu avec isolateur de court-circuit et dispositif d'entrée/sortie

Argus Security CWS100 + ALWS-MOD (type A/B)

fabriqué à Muggia, IT

Dispositif sonore d'alarme feu et socle

Argus Security ALBLS100-32 (type A)

fabriqué à Muggia, IT

Dispositif sonore d'alarme feu et socle avec isolateur de court-circuit

System Sensor BSO-PP-I00 (type A)

fabriqué à Lugoj, RO

Dispositif sonore d'alarme feu et alarme visuelle avec isolateur de court circuit

System Sensor WST-PC-I00 (type A/B)

fabriqué à Lugoj, RO

Dispositif sonore d'alarme feu et alarme visuelle avec isolateur de court circuit et dispositif d'entrée sortie

Argus Security CWS100-AV + ALWS-MOD (type A/B)

fabriqué à Muggia, IT

(*) Composants type 2 suivant la norme EN54-13.

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 10 juillet 2026

31 décembre 2028


Marie Mogen
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Annexe 2 au certificat B - 9063 - FD - 950 - version i

Le certificat tient compte des options avec exigences de l'EN 54-2:1997/A1:2006:

7.8	Sortie vers les dispositifs d'alarme d'incendie
7.9	Contrôle des dispositifs de transmission d'alarme incendie
7.9.1	Sortie vers les dispositifs de transmission d'alarme incendie
8.3	Signal de défaut des points
9.5	Mise hors service des points adressables

**Cette annexe fait partie intégrante du
certificat BOSEC et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Louvain-la-Neuve, le 10 juillet 2026

31 décembre 2028


Marie Mogen
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune modification.