



CERTIFICAAT

B - 9063 - FD - 950 - versie i

Wij certificeren dat het brandmeld- en brandalarmstelsel

Bemac Diana III

samengesteld zoals beschreven in de bijlagen,

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk:

Administratieve en juridische clausules;

Certificatieregels Producten;

EN 54-13:2017/A1:2019;

NTN 179-L:2021;

op basis van volgende beproevingsverslagen van de laboratoria ANPI en certificaten:

BFS/DE/S/028-ADD12 & 0051-CPD-0335, 0051-CPR-0418, 0905-CPR-00176, 1134-CPR-074, 1293-CPR-0683, 2797-CPR-533485, 2831-CPR-F0043, 2831-CPR-F0270, 2831-CPR-F0625, 2831-CPR-F0626, 2831-CPR-F0627, 2831-CPR-F0992, 2831-CPR-F0993, 2831-CPR-F1735, 2831-CPR-F1951, 2831-CPR-F1953, 2831-CPR-F2406, 2831-CPR-F2649, 2831-CPR-F2650, B - 9073 - FD - K 1090, B - 9073 - FD - K 466, B - 9073 - FD - K 827, B - 9073 - FD - K 828, B - 9073 - FD - K 829.

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Bemac SA

Avenue du Progrès, 28

4432 Ans

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 10 juli 2026

31 december 2028


Marie-Mathie
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Bijlage 1 bij het certificaat B - 9063 - FD - 950 - versie i

Brandmeldcentrale met energievoorziening
Bemac Diana III
Varianten: Bemac Diana III BEM360

geproduceerd te Ans, BE

Luskaart
Bemac Carte ligne

Main Board Assembly
Bemac Panier de fond

Relaiskaart
Bemac D3_Control

Interfacekaart
Bemac D3_Connect

Processorkaart
Bemac CPU Altera 1M

Interfacekaart
Bemac D3 PERIF

Displaykaart
Bemac LCD

Energietoevoeronderdeel
SLAT Alim T6.3A 250V

(*) Communicatiekaart
Bemac DIAnet

Herhaalbord
Bemac TR_D3

geproduceerd te Ans, BE

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 10 juli 2026

31 december 2028


Marie-Mathieus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.



Ingangsinrichting met kortsluitisolator

System Sensor M210EA
Argus Security VMI100

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Muggia, IT

Uitgangsinrichting met kortsluitisolator

System Sensor M201EA
Argus Security VMC120

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Muggia, IT

Ingangs-/Uitgangsinrichting

System Sensor M501MEA

geproduceerd te Ciudad Juarez, MX
& Trieste, IT

Ingangs-/Uitgangsinrichting met kortsluitisolator

Argus Security VMDIC404
Argus Security VMIC120
Argus Security VMIC404

geproduceerd te Muggia, IT
geproduceerd te Muggia, IT
geproduceerd te Muggia, IT

Optische rookmelder met kortsluitisolator

System Sensor 22051EI
Argus Security A1000

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Muggia, IT

Warmtemelder met kortsluitisolator

System Sensor 52051REI (categorie A1R)
Argus Security A3500 (categorie A1R, B, BS)

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Muggia, IT

Multisensor-brandmelder (rook & warmte) met kortsluitisolator

System Sensor 22051TEI (categorie A1R)
Argus Security A2000 (categorie A1, A1R)

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Muggia, IT

Voetstuk

System Sensor B501AP
Argus Security LAB1000

geproduceerd te Trieste, IT
geproduceerd te Muggia, IT

Lijnvormige, optische melder met lichtstraal en kortsluitisolator

System Sensor 6500E-47

geproduceerd te Trieste, IT

Handbrandmelder met kortsluitisolator


KAC MCP5A-RP02-FF-N041-02 (type A binnen)
Varianten: KAC MCP5A-RP02-FF (type A binnen)
Argus Security ALCP100 (type A binnen)

geproduceerd te Lugoj, RO
geproduceerd te Muggia, IT

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 10 juli 2026

31 december 2028


Marie-Madeleine
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be





Argus Security AI-CPW-R-01 (type A buiten)

geproduceerd te Muggia, IT

Handbrandmelder met kortsluitisolator (niet CPR gedekt: kleur en kortsluitisolator)

KAC MCP5A-YP02-FF

geproduceerd te Lugo, RO

Argus Security ALCP100-Y

geproduceerd te Muggia, IT

Geluidsalarmeenrichting

Eaton ROLP SV (type A/B)

geproduceerd te Cwmbran, GB

Geluidsalarmeenrichting met kortsluitisolator

System Sensor WSO-PP-I00 (type A/B)

geproduceerd te Lugo, RO

Varianten: System Sensor WSO-PR-I00 (type A/B)

Geluidsalarmeenrichting met kortsluitisolator en ingangs-/uitgangsinrichting

Argus Security CWS100 + ALWS-MOD (type A/B)

geproduceerd te Muggia, IT

Geluidsalarmeenrichting & voetstuk

Argus Security ALBLS100-32 (type A)

geproduceerd te Muggia, IT

Geluidsalarmeenrichting & voetstuk met kortsluitisolator

System Sensor BSO-PP-I00 (type A)

geproduceerd te Lugo, RO

Geluidsalarmeenrichting & visuele alarmgever met kortsluitisolator

System Sensor WST-PC-I00 (type A/B)

geproduceerd te Lugo, RO

Geluidsalarmeenrichting & visuele alarmgever met kortsluitisolator en ingangs-/uitgangsinrichting

Argus Security CWS100-AV + ALWS-MOD (type A/B)

geproduceerd te Muggia, IT

(*) Type 2 componenten volgens de EN54-13.

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 10 juli 2026

31 december 2028


Marie-Madeleine
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

cert@anpi.be www.anpi.be



003-PROD
ISO/IEC 17065



Bijlage 2 bij het certificaat B - 9063 - FD - 950 - versie i

Het certificaat houdt rekening met de opties met eisen van de EN 54-2:1997/A1:2006:

7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur
7.9	Controle van de branddoormeldapparatuur
7.9.1	Uitgang naar branddoormeldapparatuur
8.3	Storingssignaal van punten
9.5	Buitendienststelling van adresseerbare punten

**Deze bijlage maakt een onafscheidbaar
deel uit van het certificaat BOSEC en is
geldig tot**

ondertekend namens **ANPI**
Louvain-la-Neuve, 10 juli 2026

31 december 2028


Marie-Mathieus
Certification Manager

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.